SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# SCHEDA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**sir@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

| **Nome: STIVALE DIELECTRICAL** | **Codice: MB2416EA** | **MB24 CALZATURE PROTEZIONI SPECIALI** |
|---|---|---|

**Descrizione**

Stivale progettato per lôisolamento elettrico, testato a una tensione di prova di 5 kV per 3 minuti e a una tensione di tenuta di 10 kV, adatto a lavori su impianti elettrici con tensione nominale fino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. Realizzato con puntale acciaio e tomaia in gomma vulcanizzata, suola in gomma nitrilica resistente al calore da contatto. I plantari sono anatomici e traspiranti. Lafodera ¯ in poliestere speciale di grado Dielettrico.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

| Categoria | Colore | Disponibilit¨ Taglie |
|---|---|---|
| **III** | GIALLO/VERDE | 36 - 48 |

Quantit¨ Cartone

**6**

Destrezza

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 20345

EN 20345 Valori:SB E-FO HRO SRA

EN 50321

Classe:0

Avvertenze

Squadre Antincendio, Addetti per la Manutenzione e la Gestione delle Aree Boschive, Addetti alla Manutenzione del Verde, Impiantisti ed Elettricisti, Vigili del Fuoco

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integreprocedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.
Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.